



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Iktatószám: KEF-17073-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Németh Dávid
Telefon: 06/1/476-1100/2396
Melléklet: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1), valamint 10. § (13 c) bekezdése alapján a KEF-10080-4/2012. számú alkalmazási engedéllyel rendelkező **fehér színű Uponor Pe-Xa polietilén-poliiolefin csöveket** a felülvizsgálatot követően az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-17073-2/2015.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Uponor Épületgépészeti Kft.

A forgalmazó címe: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: Uponor GmbH

A gyártó címe: D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország

A gyártó neve: Uponor AB

A gyártó címe: Box 101, Nordanöverket, 730 61 Virsbo, Svédország

A termék adatai:

A termék neve: fehér színű Uponor Pe-Xa polietilén-poliiolefin csövek

Fantázianevek: Uponor Aqua, Comfort, Comfort Plus, evalPEX

A termék alkalmazási területe: ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70 °C)

A bejelentő az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében az első fokú államigazgatási eljárásért fizetendő 3000 Ft illetéket leróta.

A termék az Országos Közegészségügyi Központ által kiadott 6654/2011. és 6117/2015. számú szakvéleményeiben foglalt feltételek betartásával, illetve ezen feltételeknek megfelelő használati útmutatóval forgalmazható.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. november „ 4. ”

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos
nevében kiadmányozza



Dr. Kovács Márta
főosztályvezető

Erről értesül:

1. Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/B.)
2. Országos Közegészségügyi Központ (okk@okk.antsz.hu)
3. Irattár

Az Uponor PE-Xa csövek méretei vízellátásra és radiátoros fűtésre

PN 10 nyomásfokozatú 3.2-es Uponor PE-Xa vízellátási rendszer

Csőméret OD és falvastagság mm	ID mm	Tömeg kg/100 m	Térfogat l/100 m	Kapható hosszak m
16 x 2,2	11,6	9,8	9,8	100
20 x 2,8	14,4	15,4	15,5	50
25 x 3,5	18,0	23,6	24,5	50
32 x 4,4	23,2	38,0	40,6	6, 50
40 x 5,5	29,0	59,2	63,8	6
50 x 6,9	36,2	92,3	99,8	6
63 x 8,7	45,6	145,9	159,0	6
75 x 10,3	54,4	207,7	227,2	6
90 x 12,3	65,4	296,5	326,1	5,7
110 x 15,1	79,8	444,2	485,0	5,7

Bordázott védőcsöves „cső a csőben” rendszer

16 x 2,2	25/20	17,3	9,8	50
20 x 2,8	28/23	24,4	15,5	50
25 x 3,5	34/28	35,4	24,5	50

OD = külső átmérő; ID = belső átmérő

PN 6 nyomásfokozatú 5.0-s Uponor PE-Xa radiátorbekötési rendszer (eval PEX)

Csőméret OD és falvastagság mm	ID mm	Tömeg kg/100 m	Térfogat l/100 m	Kapható hosszak m
16 x 2,0	12,0	9,7	10,9	100, 200
20 x 2,0	16,0	13,0	19,3	120, 240
25 x 2,3	20,4	18,7	31,6	50, 100
32 x 2,9	26,2	26,8	52,9	50
40 x 3,7	32,6	43,0	81,4	50
50 x 4,6	40,9	66,5	127,8	50
63 x 5,8	51,4	104,8	203,4	50
75 x 6,8	61,2	146,1	290,7	50
90 x 8,2	73,6	211,3	417,8	50
110 x 10	90,0	314,1	624,6	50

Bordázott védőcsöves „cső a csőben” rendszer

16 x 2,0	25/20	17,2	10,9	50
20 x 2,0	34/28	26,1	16,06	50

OD = külső átmérő; ID = belső átmérő

Vízhygiéniai tájékoztatás

A Pe-Xa vízellátási rendszereknél az érintkező víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 70°C-ot. A csővezeték és idomok nem eredményezhetik az emberi fogyasztásra szánt víz minőségromlását. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

Az elkészült csőrendszert használatbavétel előtt legalább három napra az alkalmazási területnek megfelelően ivóvízzel, illetve használati melegvízzel fel kell tölteni.

Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad.

Csak ezután szabad megkezdeni a termékek rendeltetésszerű használatát.

